

Last- / Absatzstruktur des Stromnetzes

Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

Jahreshöchstlast Mittelspannung (MS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Niederspannung (NS)	Tabelle siehe unten

Netzverluste

Mittelspannung (MS)	312.839	kWh	4,715 Ct/kWh
Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	251.936	kWh	4,715 Ct/kWh
Niederspannung (NS)	847.546	kWh	4,715 Ct/kWh

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	Tabelle siehe unten
---	---------------------

Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Mittelspannung (MS)	8.362	kW	38.537.049	kWh
Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	4.904	kW	40.358.567	kWh
Niederspannung (NS)	7.640	kW	20.179.881	kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Mittelspannung (MS)	2.316.693	kWh
Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	-	kWh
Niederspannung (NS)	5.425.316	kWh