

Last- / Absatzstruktur des Stromnetzes

Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

Jahreshöchstlast Mittelspannung (MS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Niederspannung (NS)	Tabelle siehe unten

Netzverluste

Mittelspannung (MS)	308.125	kWh	22,443 Ct/kWh
Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	247.507	kWh	22,443 Ct/kWh
Niederspannung (NS)	2.212.749	kWh	22,443 Ct/kWh

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	Tabelle siehe unten
---	---------------------

Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Mittelspannung (MS)	8.569	kW	38.515.677	kWh
Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	6.646	kW	19.039.019	kWh
Niederspannung (NS)	8.215	kW	25.023.846	kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Mittelspannung (MS)	2.004.454	kWh
Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	-	kWh
Niederspannung (NS)	6.505.714	kWh